



VKF Anerkennung Nr. 30855

Inhaber /-in

Mineralka d.o.o.
Cesta pod Slivnico 24
1380 Cerknica
Slovenia

Hersteller /-in

Mineralka d.o.o. NL Austria
3300 Amstetten/ Greinsfurth
Austria

Gruppe

501 - Lüftungskanäle, -rohre und -bekleidungen

Produkt

THERMAX® SL Lüftungsleitungen L2060, selbstständig

Beschreibung

Horizontale und vertikale Entlüftungsleitung, selbstständig, stumpf gestossen. Ausführung eckig, vierseitig.
Abmessung max. < 800mm x 1000mm;
Abmessung max. > 800mm – 1250mm x 1000mm mit einem Versteifungselement.
Thermax SL Platten (35mm, 520kg/m³)

Anwendung

Befestigung nach Angaben des Gesuchstellers

Unterlagen

IBS, Linz: Klassifizierungsbericht '11042201-Rev2' (07.11.2017); Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Prüfbericht '08-H-045' (15.02.2008), Prüfbericht '08-E-230' (04.07.2008), Prüfbericht '08-H-309' (10.09.2008), Prüfbericht '12-E-735' (26.11.2012), Prüfbericht 'FIRES-FR-085-16-AUNE' (30.04.2016)

Prüfbestimmungen

EN 1366-1, EN 13501-3

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i↔o) -S

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

06.11.2019

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Patrik Vogel

Frank Näher