



VKF Anerkennung Nr. 31976

Inhaber /-in

Dalsan Alci Sanayi ve Ticaret AS.
1184.Cadde
06830 Ankara
Turkey

Hersteller /-in

Dalsan Alci Sanayi ve Ticaret AS.
06830 Ankara
Turkey

Gruppe

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt

A1 COREX (GIPSPLATTE MIT VLIESARMIERUNG)
SCHACHTWAND EI60

Beschreibung

Metallständerwand für Installationsschächte, einseitige Abdeckung mit Gipsplatten mit Vliesarmierung A1 COREX (2x15mm, 765-1'035kg/m³), D=105mm

Anwendung

EI 60-RF1
Hgepr=3000mm
Anschluss vertikal/horizontal: MBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen

Efectis ERA, Kocaeli: Prüfbericht 'RFTR21188' (20.09.2021), Prüfbericht 'RFTR21189' (20.09.2021), Klassifizierungsbericht 'EEA-21-128' (20.09.2021), Klassifizierungsbericht 'EEA-21-129' (20.09.2021)

Prüfbestimmungen

EN 1363-1; EN 1364-1

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse EI 60

Gültigkeitsdauer

31.12.2027

Ausstellungsdatum

02.03.2022

Ersetzt Dokument vom

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler