



## VKF Anerkennung Nr. 31977

**Inhaber /-in**

Dalsan Alci Sanayi ve Ticaret AS.  
1184.Cadde  
06830 Ankara  
Turkey

**Hersteller /-in**

Dalsan Alci Sanayi ve Ticaret AS.  
06830 Ankara  
Turkey

**Gruppe**

261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

**Produkt**

A1 COREX (GIPSPLATTEN MIT VLIESARMIERUNG)  
SCHACHTWAND EI90

**Beschreibung**

Metallständerwand für Installationsschächte, einseitige Abdeckung mit Gipsplatten mit Vliesarmierung A1 COREX (2x20mm, 748-1'012kg/m<sup>3</sup>), D=115mm

**Anwendung**

EI 90-RF1  
Hgepr=3000mm  
Anschluss vertikal/horizontal: MBW  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen**

Efectis ERA, Kocaeli: Prüfbericht 'RFTR21186' (20.09.2021), Prüfbericht 'RFTR21187' (20.09.2021), Klassifizierungsbericht 'EEA-21-126' (20.09.2021), Klassifizierungsbericht 'EEA-21-127' (20.09.2021)

**Prüfbestimmungen**

EN 1363-1; EN 1364-1

**Beurteilung**

Feuerwiderstandsklasse EI 90

**Gültigkeitsdauer**

31.12.2027

**Ausstellungsdatum**

02.03.2022

**Ersetzt Dokument vom**

-

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler