



Feuerwiderstandsklasse EI90



Mulcol Multidisc Ø 65 x 3 mm



MBW und LBW: ≤ 100 mm
MBW mit geringer Dichte: ≤ 100 mm
Decke: ≤ 150 mm

Zulassungsumfang

Kabel

Elektrokabel und Leitungen
aller Art (auch Lichtwellenleiter): Ø ≤ 14 mm
Kabelbündel: Ø ≤ 26 mm mit Kabel Ø ≤ 21 mm
EIR-Kunststoff: Ø ≤ 25 mm

Verbundrohre

Ohne Isolation: Ø ≤ 16 mm

Technische Informationen

Prüfbestimmungen	EN1363-1, EN1366-3
Abschottung geprüft	Wand: ≥ 100 mm Öffnung $\varnothing \leq 26$ mm Massivdecke: ≥ 150 mm, Öffnung $\varnothing \leq 26$ mm
Abschottungen	Mulcol Multimastic FB1, details siehe Einbauanleitung nach ETA 16/0985
Einbauanleitung	Weitere Ausführungsvarianten sind der Einbauanleitung nach ETA 17/0838 zu entnehmen

