Pyrostat-Uni

Technisches Datenblatt

VKF-Nr. 13901, 13902, 13903, 13904, 13905, 13906, 13907

Feuerwiderstandsklasse EI90

Pyrostat-Uni

Massivwand: ≥ 150 mm
Leichte Trennwand: ≥ 100 mm
Massivdecken: ≥ 150 mm

Zulassungsumfang

Kupfer

Ø ≤ 88.9 mm in Massivwand (≥ 150 mm),
Leichte Trennwand (≥ 100 mm) und Massivdecken (≥ 150 mm)

Stahl, Guss, Edelstahl

Ø ≤ 326 mm in Massivwand (≥ 150 mm)
Ø ≤ 219.1 mm Leichte Trennwand (≥ 100 mm) mit Schutzisolation
Ø ≤ 326 mm und Massivdecken (≥ 150 mm)
Ø ≤ 326 mm und Massivdecken (≥ 200 mm) im 0-Abstand

Fixierung

Mit 2x Stahldraht Ø 0,8 mm im Abstand max. 60 mm

Technische Informationen

Prüfbestimmungen	DIN 4102
Abmessungen	AEROFELX FIRO AEROFLEX KKS K-Flex ST Armaflex XG AF / Armaflex Flexen Kältekautschuk Plus Isopren Polar Plus Kaiflex KKplus Kaifelx HFplus Aeroflex HF K-Flex STplus K-Flex ECO Armaflex Ultima (Leichte Trennwand ≥ 100 mm) Steinwolle Foamglas Glaswolle Plolyurethan (Massivwand ≥ 200 mm, Ø ≤ 326 mm Stahl, Guss, Edelstahl)