

Thermax Lüftungsleitung selbstständig EI 60

Technisches Datenblatt

VKF Nr. 30855



FIRENTIS
Brandschutztechnik



Feuerwiderstandsklasse EI 60 (ve ho i→o)-S



Thermax SL (35 mm)
Thermax A (d ≥ 10 mm)
Thermax Brandschutzkleber



1'250 x 1'000 mm



Überstreichbar mit Innendispersion

Zulassungsumfang

Allgemein

4-seitige Lüftungsleitungen selbstständig mit Thermax SL

Leistungsabmessung

≤ 800 x 1'000 mm (B x H) i.Li.
≤ 1'250 x 1'000 mm (B x H) i.Li. mit einer Aussteifung

Betriebsdruck

±500 Pa

Aufhängung

Gewindestange: ≥ M8,
Zugspannung: ≤ 6N/mm², Schubspannung ≤ 10 N/mm²
Metalldübel: ≥ 8 mm (mit brandschutztechnischem Nachweis)
C-Montageschiene: ≥ 41/41/2.5 mm, Hilti MQ41 oder gleichwertig
Formteil: L ≤ 1'900 mm
Abstand: a ≤ 1'200 mm, jedes Formteil ist mit mindestens eine Aufhängung zu versehen
Abhänghöhe: > 1'500 mm Gewindestangenverkleidung
Thermax SL: d = 35 mm

Ausführung

Thermax SL Platten stumpf gestossen und verklebt. Verbindung mit Klammern, Nägel oder Schrauben. Stossfugenabdeckung mit Thermax A (d ≥ 10 mm, b ≥ 100 mm), verklebt und verschraubt, genagelt oder verklammert.

Vertikale Ausführung

Vertikale Lüftungsleitungen sind geschossweise max. alle 5m auf Massivdecken abzufangen.

Brandschutz beginnt im Detail.

Firentis AG | Weidenweg 16 | 4310 Rheinfelden | Telefon. +41 61 836 18 18 | Mail. info@firentis.ch | Web. firentis.ch

Thermax Lüftungsleitung selbstständig EI 60

Technisches Datenblatt

VKF Nr. 30855



FIRENTIS
Brandschutztechnik

Technische Informationen

Prüfbestimmungen	EN 1366-1, EN 13501-3
Konstruktionsnummer	L2060
Befestigungsmaterial	Stahldrahtklammern: 700/11.2/1.2 mm a ≤ 100 mm Schnellbauschrauben: 5 x 70 mm a ≤ 200 mm Nägeln: L = 90 mm, a ≤ 150 mm
Rohdichte	520 kg/m ³
Durchdringungen	Massivbauteilen: ≥ 150 mm Restöffnung 10 ≤ E ≤ 30 mm, ausstopfen mit Mineralwolle (Schmelzpunkt ≥ 1'000° C, ρ ≥ 30 kg/m ³) Wand: Beidseitiger L-Winkel mit Thermax SL Decke: L-Winkel mit Thermax SL unterseitig, Stahlwinkel (40 x 40 x 4 mm) oberseitig, verschraubt mit Metalldübel mit dem Bauteil

