



Reconnaissance AEAJ N° 22390

Titulaire

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str. 1
89257 Illertissen
Germany

Fabricant

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
89257 Illertissen
Germany

Groupe 223 - Obturations/passages

Produit KBS PIPE SEAL SN

Description Système d'obturation pour conduites thermoplastiques, manchette en acier avec produit foisonnant, montage paroi: des deux côtés, plafond: dessous

Utilisation

Documentation MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3698/3960' (25.08.2000), Expertise '032-01-AR' (09.03.2001)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu v. annexe

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 03.11.2021

Remplace l'attestation du 09.11.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Système d'obturation pour conduites thermoplastiques, valeurs en mm

F	M	D1	d	W	D2	m
S 90	PVC	32-160	1.8-4.7	100	150	-
S 90	PE	32-160	1.8-6.2	100	150	-

Légende:

F = Résistance au feu

M = Matériau conduite

D1= Epaisseur extérieure de la conduite

d = Epaisseur de paroi de la conduite

W = Montage dans paroi, épaisseur min.

D2= Montage dans plafond, épaisseur min.

m = Fermeture mécanique auxiliaire