



Reconnaissance AEAI N° 24961

Titulaire

Kolektor Insulation GmbH
Max-Planck-Str. 23
70736 Fellbach
Germany

Fabricant

Kolektor Insulation GmbH
70736 Fellbach
Germany

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

FST-KABELBOX KOMBI

Description

Obturation pour câbles, boîte en tôle d'acier, blocs en bandes PALUSOL, côté frontal recouvert de plaques PS:
BxHxL=640x110x270mm montage symétrique, dans paroi=100mm, dans plafond=150mm;
BxHxL=640x130x270mm montage asymétrique, dans plafond=200mm;
BxHxL=815x80x270mm montage au sol symétrique, dans paroi=100mm

Utilisation**Documentation**

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '23-0649-5-94' (10.07.1995), Rapport d'essai '211549096' (24.11.1997), Rapport d'essai '210006165' (03.04.2012), Rapport d'essai '210005632' (18.02.2011), Rapport d'essai '210006798' (15.04.2015)

Conditions d'essai

AEAI

Appréciation

Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité 31.12.2028

Date d'édition 07.09.2023

Remplace l'attestation du 30.06.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler