



## VKF Anerkennung Nr. 24961

**Inhaber /-in**

Kolektor Insulation GmbH  
Max-Planck-Str. 23  
70736 Fellbach  
Germany

**Hersteller /-in**

Kolektor Insulation GmbH  
70736 Fellbach  
Germany

**Gruppe** 223 - Abschottungen/Durchführungen

**Produkt** FST-KABELBOX KOMBI

**Beschreibung** Kabelabschottung aus Stahlblechkasten, Blöcke aus PALUSOL-Streifen, Abdeckung stirnseitig mit PS-Platten:  
BxHxL=640x110x270mm symmetrischer Einbau, in Wand=100mm, in Decke=150mm;  
BxHxL=640x130x270mm asymmetrischer Einbau, in Decke=200mm;  
BxHxL=815x80x270mm symmetrischer Einbau am Boden, in Wand=100mm

**Anwendung**

**Unterlagen** MPA NRW, Erwite: Prüfbericht '23-0649-5-94' (10.07.1995), Prüfbericht '211549096' (24.11.1997), Prüfbericht '210006165' (03.04.2012), Prüfbericht '210005632' (18.02.2011), Prüfbericht '210006798' (15.04.2015)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse S 90

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028

**Ausstellungsdatum** 07.09.2023

**Ersetzt Dokument vom** 30.06.2021

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler