



Reconnaissance AEAJ N° 16623

Titulaire

ZZ Brandschutz GmbH & Co. KG
Marconistrasse 7-9
50769 Köln
Germany

Fabricant

Karl Zimmermann GmbH
50769 Köln
Germany

Groupe 223 - Obturations/passages

Produit ZZ M21 CÂBLES

Description Obturation combinée pour câbles en préformé formant une couche de mousse coupe-feu ZZ BDS-N, variante A (ZZ 10-A).
E obturation=170mm, dans paroi=100mm, dans plafond=150mm

Utilisation Surface testée dans paroi=1,0m²
Surface testée dans plafond=0,7m²

Documentation TU Braunschweig: Rapport d'essai '3743/0584' (21.07.2004), Rapport d'essai '3609-9154' (11.02.2005), Rapport d'essai '3227/3225' (26.10.2005)

Conditions d'essai AEAJ

Appréciation Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 15.12.2021

Remplace l'attestation du 09.11.2016

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo