



VKF Anerkennung Nr. 19248

Inhaber /-in

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str. 1
89257 Illertissen
Germany

Hersteller /-in

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
76547 Sinzheim
Germany

Gruppe 223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt KBS KOMBISCHOTT ABL 90 KABEL

Beschreibung Kombi-Abschottung für Kabel aus Mineralfaserplatten (2x60mm, $\geq 150\text{kg/m}^3$), vorbeschichtet, Abdichtung der Kabel, Fugen, Anschlüsse mit KBS SEALANT, Beschichtung KBS COATING (1,5-2mm, L=300mm), in Wand= 100mm, in Decke=150mm

Anwendung geprüfte Fläche in Wand=1,8m²
geprüfte Fläche in Decke=0,86m²

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3898/8989' (30.08.1999), Prüfbericht '3749/3946' (07.11.1996), Schreiben '145-01' (12.10.2001), Gutachterliche Stellungnahme '3749/3946-1' (07.11.1996)

Prüfbestimmungen VKF

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse S 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 03.03.2021
Ersetzt Dokument vom 06.11.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo