



Reconnaissance AEAJ N° 19248

Titulaire

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str. 1
89257 Illertissen
Germany

Fabricant

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
76547 Sinzheim
Germany

Groupe

223 - Obturations/passages

Produit

KBS KOMBISCHOTT ABL 90 KABEL

Description

Obturation combinée pour câbles, plaques de fibres minérales (2x60mm, $\geq 150\text{kg/m}^3$), préenduites, câbles, joints, raccords étanchés au KBS SEALANT, enduit KBS COATING (1,5-2mm, L=300mm), dans paroi=100mm, dans plafond=150mm

Utilisation

Surface testée dans paroi=1,8m²
Surface testée dans plafond=0,86m²

Documentation

MPA, Braunschweig: Rapport d'essai '3898/8989' (30.08.1999), Rapport d'essai '3749/3946' (07.11.1996), Courrier '145-01' (12.10.2001), Rapport d'expertise '3749/3946-1' (07.11.1996)

Conditions d'essai

AEAJ

Appréciation

Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

03.03.2021

Remplace l'attestation du

06.11.2019

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo