



VKF Anerkennung Nr. 19251

Inhaber /-in

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
Robert-Hansen-Str. 1
89257 Illertissen
Germany

Hersteller /-in

Wolman Wood and Fire Protection GmbH
76547 Sinzheim
Germany

Gruppe

223 - Abschottungen/Durchführungen

Produkt

KBS KOMBISCHOTT ABL 90 KUPFERROHRE

Beschreibung

Kombi-Abschottung für Kupferrohre aus Mineralfaserplatten (2x60mm, $\geq 150\text{kg/m}^3$),
Kupferrohre durchgehend beidseitig isoliert mit ISOVER Rohrschale (30mm, 50kg/m^3) und
KBS COATING (1,5-2,0mm)

Anwendung

geprüfte Fläche in Wand=1,8m²
geprüfte Fläche in Decke=0,86m²

Unterlagen

TU Braunschweig: Prüfbericht '3898/8989' (30.08.1999)

Prüfbestimmungen

VKF

Beurteilung

Feuerwiderstandsklasse s. Anhang

Gültigkeitsdauer

31.12.2024

Ausstellungsdatum

03.03.2021

Ersetzt Dokument vom

06.11.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 19251

Inhaber /-in: Wolman Wood and Fire Protection GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2024

Ausstellungsdatum: 03.03.2021

Rohrabschottung für Kupferleitungen, Masseinheit in mm

F	D1	WR	WI	W	D2
S 90	12	1.0	* 30	-	150
S 90	54	2.0	** 30	100	-

*Länge Isolation min. 300mm

**Länge Isolation min. 450mm

Legende

F = Feuerwiderstand

D1= Rohrdurchmesser aussen

WR= Wandstärke Rohr

WI= Wandstärke Isolierung

W = Montage in Wand, Wandstärke min.

D2= Montage in Decke, Deckenstärke min.