



## VKF Anerkennung Nr. 24305

**Inhaber /-in**  
RUG Semin GmbH  
Pittlerstrasse 21  
63225 Langen  
Germany

**Hersteller /-in**  
RUG CZ, s.r.o.  
31800 Pilsen  
Czech Republic

**Gruppe** 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

**Produkt** REVISIONSDECKEL ALURAPID EI30

**Beschreibung** Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus Alu, GKF-Platten (D=2x12,5mm), Brandschutzlaminat

**Anwendung** EI 30-RF1  
Bgepr=600mm, Hgepr=1000mm  
\*in Metallständerwand für Installationsschächte mind. EI 30-RF1 / MBW  
Anwendung siehe Folgeseiten

**Unterlagen** MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3350/6654' (14.03.2005), Gutachterliche Stellungnahme '2100/203/15-1' (12.06.2015)

**Prüfbestimmungen** EN 1363-1, EN 1364-1

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse \*

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028  
**Ausstellungsdatum** 02.03.2023  
**Ersetzt Dokument vom** 13.09.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

**VKF Anerkennung Nr. 24305**

**Inhaber /-in:** RUG Semin GmbH

**Gültigkeitsdauer:** 31.12.2028

**Ausstellungsdatum:** 02.03.2023

---

## Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich