Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI N° 24388

Titulaire
Firentis AG
Weidenweg 16
4310 Rheinfelden
Schweiz

Fabricant
MCT-Brattberg AB
37192 Karlskrona
Sweden

Groupe 223 - Obturations/passages

Produit MCT BRATTBERG

Description Obturation pour câbles (cloison double) cadre rond RGP rempli de modules LYCRON, pressé et fermé avec une plaque de serrage, dans paroi=175mm, dans plafond=180mm

Utilisation

Documentation TU Braunschweig: Rapport d'essai '3208/1991' (04.10.1991), Rapport d'essai '3522/4361' (19.05.1992); Swissi Process Safety GmbH, Basel: Rapport d'essai '913572-13-0113-01' (03.04.2013)

Conditions d'essai AEAI

Appréciation Classe de résistance au feu S 90

Durée de validité 31.12.2028
Date d'édition 02.11.2023
Remplace l'attestation du 13.09.2018

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé Konrad Häusler