



## VKF Anerkennung Nr. 25013

**Inhaber /-in**

Wolman Wood and Fire Protection GmbH  
Robert-Hansen-Str. 1  
89257 Illertissen  
Germany

**Hersteller /-in**

Wolman Wood and Fire Protection GmbH  
89257 Illertissen  
Germany

**Gruppe** 223 - Abschottungen/Durchführungen

**Produkt** KBS KOMBISCHOTT ABL 60 KABEL

**Beschreibung** Kombi-Abschottung für Kabel aus einer beidseitig mit KBS COATING ( $D \geq 1\text{mm}$ ) beschichteten Mineralfaserplatte ( $D=60\text{mm}$ ,  $RD=150\text{kg/m}^3$ ), Hohlräume mit KBS COATING verschlossen, Aussenflächen, Kabel und Pritschen mit KBS COATING beschichtet. Wand:  $D \geq 2\text{mm}$ ,  $L=150\text{mm}$ , Decke:  $D \geq 2,5\text{mm}$ ,  $L=200\text{mm}$ , Fugenverschluss mit KBS FR CAULKING.

**Anwendung** Geprüfte Fläche in Wand= $1,0\text{m}^2$   
Geprüfte Fläche in Decke= $0,9\text{m}^2$

**Unterlagen** MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3138/388/10' (03.08.2012), Gutachterliche Stellungnahme '3537/722/12' (31.10.2013)

**Prüfbestimmungen** VKF

**Beurteilung** Feuerwiderstandsklasse S 60

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2028

**Ausstellungsdatum** 02.11.2023

**Ersetzt Dokument vom** 13.09.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Konrad Häusler