



VKF Anerkennung Nr. 25357

Inhaber /-in
RUG Semin GmbH
Pittlerstrasse 21
63225 Langen
Germany

Hersteller /-in
RUG Semin GmbH
63225 Langen
Germany

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt REVISIONSKLAPPE EI 90

Beschreibung Revisionsdeckel, Rahmenprofile aus ALU, GKF-Platte (2x12,5mm),
PALUSOL- und Gummidichtung

Anwendung EI 90-RF1,
Bgepr=500mm, Hgepr=800mm
*in Metallständerwände / LBW
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3349/6222' (31.05.2003); MFPA, Leipzig: Gutachten 'Dr.
Nause' (11.09.2012)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1364-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse *

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 03.05.2019
Ersetzt Dokument vom 01.01.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 25357

Inhaber /-in: RUG Semin GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2024

Ausstellungsdatum: 03.05.2019

Direkter Anwendungsbereich

Keine anderen Anwendungen möglich

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachtliche Stellungnahme Dr. Nause vom 11.09.2012

- Revisionsdeckel B=600mm, H=600mm