



VKF Anerkennung Nr. 30769

Inhaber /-in

G+H Isolierung GmbH
Leuschnerstrasse 2
97084 Würzburg
Germany

Hersteller /-in

G+H Isolierung GmbH
97084 Würzburg
Germany

Gruppe 703 - Brandschutzkanäle (Tragsysteme)

Produkt PYROMENT©-EK

Beschreibung Kabelkanal 2-, 3- oder 4-Seitig aus 1mm Stahl- oder Edelstahlblech mit 2-lagiger Auskleidung mit AESTUVER-Brandschutzplatten (2x20mm).
Abmessungen innen: Bmax=520mm, Hmax=180 mm, Lmax=230mm

Anwendung In elektrischen Kabelanlagen mit gefordertem Funktionserhalt.
Die Kabeltragsysteme sind gemäss Herstellerangaben zu montieren.

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht 'Nr. 21000737379-01' (28.06.2018); MPA NRW, Erwitte: ABP 'Nr. P-MPA-E-18-008' (27.08.2018)

Prüfbestimmungen DIN 4102-12

Beurteilung Funktionserhalt der Klasse E 30 - E 60 gemäss Herstellerangaben

Gültigkeitsdauer 31.12.2024

Ausstellungsdatum 03.07.2019

Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Rumo

Roland Julmy