



VKF Anerkennung Nr. 31044

Inhaber /-in
RUG Semin GmbH
Pittlerstrasse 21
63225 Langen
Germany

Hersteller /-in
RUG CZ, s.r.o.
31800 Plzen
Czech Republic

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt REVISIONSKLAPPE ALUPROTECT

Beschreibung Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, GKF-Platten (2x12,5mm), PALUSOL- und Silikondichtung, mit zusätzlichem Brandschutzset aus VERMILITE 2000 (30mm, 550kg/m3)

Anwendung EI 30-RF1
Bgepr=600mm, Hgepr=600mm
In selbständige oder unselbständige Unterdecke mind. EI 30-RF1
Brandbeanspruchung von unten

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3923/2062' (05.12.2002)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1364-2

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 04.03.2020
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 31044

Inhaber /-in: RUG Semin GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2025

Ausstellungsdatum: 04.03.2020

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich