



VKF Anerkennung Nr. 32038

Inhaber /-in
RUG Semin GmbH
Pittlerstrasse 21
63225 Langen
Germany

Hersteller /-in
RUG CZ, s.r.o.
31800 Pilsen
Czech Republic

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt REVISIONSKLAPPE ALUMATIC SAFE 90 FÜR SELBSTÄNDIGE UNTERDECKEN (EI90)

Beschreibung Revisionsdeckel, Rahmenprofil aus ALU, Gipsplatten SINIAT LAFIRE (D=2x20mm), mit Zwischenlage aus Stahlblech (D=0.6mm), ROKU-STRIP- und Silikon-Dichtung, mit zusätzlichem Brandschutzset aus Mineralfaserplatte ROKU-THERM (D=40mm, RD=30kg/m³)

Anwendung EI 90-RF1
Bgepr=600mm, Hgepr=800mm
*in selbständige und unselbständige Unterdecken
Brandbeanspruchung von unten und von oben
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen MPA, Braunschweig: Prüfbericht '2102/292/19' (20.02.2020), Prüfbericht '2102/387/19' (13.11.2020), Prüfbericht '2101/981/19' (21.11.2019), Prüfbericht '2101/982/19' (25.02.2020)

Prüfbestimmungen EN 1363-1; EN 1364-2

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 04.08.2022
Ersetzt Dokument vom 02.03.2022

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 32038

Inhaber /-in: RUG Semin GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2027

Ausstellungsdatum: 04.08.2022

Direkter Anwendungsbereich

Kein direkter Anwendungsbereich möglich.

VARIANTEN

Die Varianten richten sich nach folgendem Dokument:

Prüfbericht, MPA Braunschweig, Nr. 2102/292/19 vom 20.02.202, Nr. 2102/387/19, vom 13.11.202, Nr. 2101/981/19, vom 21.11.2019, Nr. 2101/982/19, vom 25.02.2020

- Revisionsdeckel Grössen:
Bmin=300mm, Hmin=300mm
Bmax=600mm, Hmax=800mm