



VKF Anerkennung Nr. 32174

Inhaber /-in
RUG Semin GmbH
Pittlerstrasse 21
63225 Langen
Germany

Hersteller /-in
RUG CZ, s.r.o.
31800 Pilsen
Czech Republic

Gruppe 261 - Baukonstruktionen und Bausysteme

Produkt REVISIONSTÜR FIRE PROTECT-SW60

Beschreibung Revisionsdeckel aus Stahlblech (D=1mm) mit Gipsplatte SINIAT LAFLAMM-DF (D=12.5mm + 18mm, RD=850m³) und Mineralwollplatte ROCKWOOL PROROX SL 980 (D=30mm, RD=145kg/m³), Dichtung ROKU-STRIP, D=62mm.
Rahmenprofil aus Stahlblech (D=1.5mm) mit Gipsstreifen SINIAT LAFLAMM-DF (12.5mm + 15mm, RD=850m³), EPDM-Dichtung

Anwendung EI 60-RF1
Bgepr=499mm, Hgepr=899mm
*in Metallständerwände für Installationsschächte
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen VTT Expert Services, Espoo: Prüfbericht 'VTT-S-00574-16' (17.06.2016); CSTB, Marne: Prüfbericht 'RS20-044' (04.11.2020), Gutachten 'RS20-063' (10.12.2020), Klassifizierungsbericht 'RS20-063' (10.12.2020)

Prüfbestimmungen EN 1363-1; EN 1364-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 60

Gültigkeitsdauer 31.12.2027
Ausstellungsdatum 29.06.2022
Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Daniel Eising



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 32174

Inhaber /-in: RUG Semin GmbH

Gültigkeitsdauer: 31.12.2027

Ausstellungsdatum: 29.06.2022

Direkter Anwendungsbereich

Kein direkter Anwendungsbereich möglich.

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:

Gutachten, CSTB Marne, Nr. RS20-063 vom 10.12.2020

- Rahmenlichtmass:
Bmin=99mm Hmin=99mm
Bmax=499mm Hmax=1099mm